



Liste des MESURES DE PRÉVENTION pour lutter face à ce risque

- **Remplacement de produits dangereux par des produits moins dangereux** (ex : remplacer un liquide inflammable par un liquide qui ne l'est pas).
- **Installation de moyens de protection** : porte coupe-feu, local isolé, etc.
- **Suppression des sources d'énergie proches** : flamme, poste à haute température, étincelle, etc.
- **Installation de moyens de détection et d'alarme.**
- **Établissement de plans d'intervention et d'évacuation.**
- **Mise en place de moyens d'extinction.**
- **Respect de la réglementation pour le stockage de produits inflammables.**
- **Formation des personnels en cas de risque incendie.**
- **Ventilation des locaux.**
- **Mise en place de dispositif de désenfumage.**
- **Organisation d'exercice d'évacuation en cas d'incendie.**
- **Signalisation des produits pouvant conduire à l'incendie ou l'explosion.**
- **Réduction des quantités de produits utilisés.**
- **Stockage des produits dans des locaux adaptés.**
- **Mise en place d'équipements de protection individuels** : matériels antidéflagrants, vêtements ignifugés, couvertures anti-feu, ...
- **Limiter l'utilisation de sources d'énergie ou mettre en place des permis de feu.**